

建築物別概要

【1. 番号】 1

【2. 用途】 (区分 08140)図書館
(区分 08550)集会場
(区分 08210)児童福祉施設等
(区分 08560)展示場
(区分 08470)事務所
(区分 08080)小学校

【3. 工事種別】 新築 増築 改築 移転 用途変更 大規模の修繕 大規模の模様替

【4. 構造】 鉄筋コンクリート造

屋根仕上げが現状からすべて変える工事なので、大規模の修繕の確認申請が必要である。

【5. 耐火建築物】 耐火建築物

【6. 階数】
【イ. 地階を除く階数】 3階
【ロ. 地階の階数】 1階
【ハ. 昇降機塔等の階の数】 階
【ニ. 地階の倉庫等の階の数】 階

【7. 高さ】
【イ. 最高の高さ】 13.900 m
【ロ. 最高の軒の高さ】 12.700 m

【8. 建築設備の種類】 電気、給排水、非常用照明

【9. 確認の特例】
【イ. 建築基準法第6条の3第1項の規定による確認の特例の適用の有無】 有 無
【ロ. 適用があるときは、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】
第 号
【ハ. 建築基準法施行令第10条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するときは、当該認定型式の認定番号】 第 号
【ニ. 建築基準法第68条の20第1項に掲げる認証型式部材等に該当するときは、当該認証番号】

【10. 床面積】	(申請部分)	(申請以外の部分)	(合計)
【イ. 階別】 (F3階)	()	(227.13)	(227.13) m ²
(F2階)	()	(1,939.87)	(1,939.87) m ²
(F1階)	(2,271.42)	(544.39)	(2,815.81) m ²
(B1階)	()	(103.00)	(103.00) m ²
【ロ. 合計】	(2,271.42)	(2,814.39)	(5,085.81) m ²

【11. 屋根】 ウレタン塗布防水(コンクリート下地)

【12. 外壁】 コンクリート打放しの上リシン吹付け

【13. 軒裏】 なし

【14. 居室の床の高さ】 mm

工事請負契約の設計図ではアスファルト露出防水(田島GSS-200同等)である。ウレタン塗布防水ではない。

【15. 便所の種類】 水洗(公共下水)

【16. その他必要な事項】

【17. 備考】